

DICHTHEITSNACHWEIS

FÜR DIE PRÜFUNG DER WASSERDICHTIGKEIT BEI
ABFLUSSLOSEN SAMMELGRUBEN (MINDESTANGABEN)

MUSTER FÜR KUNDEN

GRUNDSTÜCK

Vorgangsnummer des WAZV:

Gemeinde / Ortsteil:

Straße und Hausnummer:

Name des Kunden:

Anschrift des Kunden:

Telefon:

PRÜFUNTERNEHMEN

Name des Unternehmens:

Anschrift:

Telefon:

Name des Prüfers:

ABFLUSSLOSE SAMMELGRUBE

Werkstoff:

Typ/Bezeichnung:

Größe/Nutzhalt in m³:

Baujahr:

DICHTHEITSPRÜFUNG

Datum:

Beginn und Ende der Prüfung:

Prüfdauer 30 Minuten; **PEGELABFALLGANGLINIE**

(Vorfüllzeit 30 Minuten beachten! Füllung bis zur Behälteroberkante bzw. Abdeckung, Verschluss des Einlaufs)

Benetzte Innenfläche der abflusslosen Sammelgrube in m²:

zulässiger Wasserverlust in Liter pro m²:

(zulässige Wasserzugabe bei Beton 0,1 l/m²; bei anderen Werkstoffen ist kein Wasserverlust zulässig!)

tatsächliche Wasserzugabe in Liter (Nachfüllmenge):

Nachfüllmenge in Liter je m² benetzter innerer Oberfläche:

Prüfung bestanden:

ja

nein

Datum

Unterschrift und Stempel Prüfer

Unterschrift Kunde