

DICHTHEITSNACHWEIS

Kleingartenanlagen

Für die Prüfung der Wasserdichtigkeit bei Abflusslosen Sammelgruben (Mindestangaben)

PARZELLE

Vorgangsnummer des WAZV:	
Kleingartenanlage:	
Parzellen-Nummer:	
Name des Pächters:	
Anschrift des Pächters:	
Telefon:	

PRÜFUNGSUNTERNEHMEN

Name des Unternehmens:	
Anschrift:	
Telefon:	
Name des Prüfers:	

ABFLUSSLOSE SAMMELGRUBE

Werkstoff:		Typ/Bezeichnung:	
Größe/Nutzhalt in m ³ :		Baujahr:	

DICHTHEITSPRÜFUNG

Datum:			
Beginn und Ende der Prüfung: Prüfdauer 30 Minuten, PEGELABFALLGANGLINIE (Vorfüllzeit 30 Minuten beachten! Füllung bis zur Behälteroberkante bzw. Abdeckung, Verschluss des Einlaufs)			
Benetzte Innenfläche der abflusslosen Sammelgrube in m ² :			
zulässiger Wasserverlust in Liter pro m ² : (zulässige Wasserzugabe bei Beton 01 l/m², bei anderen Werkstoffen ist kein Wasserverlust zulässig!)			
tatsächliche Wasserzugabe in Liter (Nachfüllmenge):			

Prüfung bestanden:



ja



nein

Datum/Ort

Unterschrift und Stempel Prüfer

Unterschrift Pächter